



OUR ENERGY. YOUR POWER.

## Keuringsrapport

Keuring van intermediale bulk containers (IBC) voor het vervoer van gevaarlijk stoffen

**Klant** : BIT. Ede  
**Woonplaats** : Ede  
**Datum** : 2021-09-30

**Rapportnummer** : 1632991410  
**Brandstoftanknummer** : 3061  
**Brandstoftank type** : I.B.C.

De navolgende keuring is volgens ADR hoofdstuk 6.5 uitgevoerd

### Fabrikantgegevens

**Fabrikant** : rietberg  
**Kenmerk** : A000541  
**Fabrikantnummer** : 93483  
**Inhoud (L)** : 2900 L  
**Bouwjaar** : 05-1998

## RESULTAAT

### Visuele Inspectie

- : kenmerk
- : in overeenstemming met het bouwschema
- : huidige staat binnenkant
- : huidige staat buitenkant
- : werking bedrijfsuitrusting
- : lucht dichtheid met 0.2 bar overdruk
- : lekindicatie -0,7 bar onderdruk
- : pakkingen

### Opmerkingen

Handtekening:

Naam: J.de haan



**Gekeurd door** : J.de haan  
**Datum gereed** : 2021-09-30  
**Volgende keuring** : 2024-03-30  
**Nummer inspectie etiket** : A000541

### Bredenoord Beheer Apeldoorn B.V.

Postbus 20122 - 7302 HC Apeldoorn Nederland - Zutphensestraat 319 - 7325 WT Apeldoorn Nederland  
Tel. +31(0)55 301 85 01 - Fax +31(0)55 301 85 00 - KvK Veluwe en Twente 08172294 - BTW nummer NL 8191 47 965 B01  
ING Bank BIC: INGBNL2A - IBAN: NL16 INGB 0006 1062 70  
www.bredenoord.com - info@bredenoord.com



OUR ENERGY. YOUR POWER.

## Prüfbericht

Prüfung von Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter nach ADR

**Kunde** : BIT. Ede  
**Prüfort** : Ede  
**Datum** : 2021-09-30

**Prüfnummer** : 1632991410  
**Interne IBC-Nummer** : 3061  
**Tanktyp** : I.B.C.

Prüfumfang nach ADR 6.5

### Angaben zum IBC:

**Hersteller** : rietberg  
**Kennzeichnung** : A000541  
**Herstellernummer** : 93483  
**Fassungsraum (L)** : 2900 L  
**Baujahr** : 05-1998

### Prüfergebnis:

#### Visuelle Prüfung:

- : Kennzeichnung
- : Übereinstimmung mit Bauartmuster
- : Inneren Zustand
- : Äusseren Zustand
- : Funktion der Bedienungsausrüstung
- : Luftdichtheit 0.2 bar Überdruck
- : Leckanzeiger 0,7 bar Unterdruck
- : Dichtungen

### Anmerkungen:

Unterschrift:

J.de haan



**Prüfer** : J.de haan  
**Prüfdatum** : 2021-09-30  
**Nächste** : 2024-03-30  
**Nummer inspectie etiket** : A000541

#### **Bredenoord Beheer Apeldoorn B.V.**

Postbus 20122 - 7302 HC Apeldoorn Nederland - Zutphensestraat 319 - 7325 WT Apeldoorn Nederland  
Tel. +31(0)55 301 85 01 - Fax +31(0)55 301 85 00 - KvK Veluwe en Twente 08172294 - BTW nummer NL 8191 47 965 B01  
ING Bank BIC: INGBNL2A - IBAN: NL16 INGB 0006 1062 70  
www.bredenoord.com - info@bredenoord.com



OUR ENERGY. YOUR POWER.

## Inspection report

Inspection of intermediate bulk container (IBC) for the transport of hazardous substances

**Customer** : BIT. Ede  
**Location** : Ede  
**Date** : 2021-09-30

**Report number** : 1632991410  
**Tank number** : 3061  
**Tank type** : I.B.C.

The following inspection is performed according to ADR Chapter 6.5

### Manufacturer

**Manufacturer** : rietberg  
**Marking** : A000541  
**Manufacturer number** : 93483  
**Volume (L)** : 2900 L  
**Year of construction** : 05-1998

### RESULT

#### Visual Inspection

- : Marking
- : In accordance with the design type
- : Condition inside
- : Condition outside
- : Functionality of service equipment
- : Air tightness 0.2 bar over pressure
- : Leak density -0,7 bar under pressure
- : Gaskets

#### Remarks

Signature:

J.de haan



**Tested by** : J.de haan  
**Date inspection** : 2021-09-30  
**Date next** : 2024-03-30  
**Nummer inspectie etiket** : A000541

#### **Bredenoord Beheer Apeldoorn B.V.**

Postbus 20122 - 7302 HC Apeldoorn Nederland - Zutphensestraat 319 - 7325 WT Apeldoorn Nederland  
Tel. +31(0)55 301 85 01 - Fax +31(0)55 301 85 00 - KvK Veluwe en Twente 08172294 - BTW nummer NL 8191 47 965 B01  
ING Bank BIC: INGBNL2A - IBAN: NL16 INGB 0006 1062 70  
www.bredenoord.com - info@bredenoord.com