

# BRANDBEVEILIGINGSSYSTEEM

## VAST OPGESTELDE BRANDBLUS- EN BEHEERSSYSTEMEN: BLUSGASSYSTEMEN



**Certificaatnummer**  
**CS15088G20241007**

**Opdrachtgever**  
**Promteg BV**  
**Westerwerf 22**  
**1911 JA Uitgeest**

**Locatiegegevens**  
**BIT Pand 2**  
**Galileilaan 19**  
**6716 BP Ede**

**ANPI** verklaart dat het brandbeveiligingssysteem bestaande uit de installatietechnische maatregelen met een:

- vast opgestelde brandblus- en beheerssystemen: blusgasinstallatie

en de hieraan verbonden bouwkundige en organisatorische maatregelen voldoet aan de afgeleide doelstellingen:

- Een beginnende brand in een vroeg stadium detecteren, signaleren en blussen, binnen de context van het basisontwerp.

CCV Inspectieschema Brandbeveiliging - Inspectie Brandbeveiligingssysteem VBB-BMI-OAI-RBI op basis van afgeleide doelstellingen, versie 2023

- Inspectierapport : INS/FID/15088G/MES/24-085NL/C
- Inspecteur : M. Stein
- Inspectiedatum : 2024.10.07
- Inspectie frequentie : Jaarlijks
- Type inspectie : Vervolginspectie
- De inspectie is gebaseerd op steekproeven

**ANPI vzw**  
Granbonpré 1, Parc scientifique Fleming,  
BE-1348 Louvain-la-Neuve

Handtekening

A blue ink handwritten signature, appearing to read 'M. Stein', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

**M. Stein**  
Head of Department FID NL  
00 31 487 50 25 27  
Datum: 2024.10.22

Dit certificaat geeft niet alle details van de inspectie weer, deze zijn opgenomen in het inspectierapport.  
Dit certificaat blijft eigendom van ANPI vzw.

